



СейсмоБезопасность

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Система добровольной сертификации
в области сейсмостойкости, виброустойчивости, вибропрочности,
стойкости к климатическим воздействующим факторам

119311, г.Москва, ул. Крупской, д.8, корп. 3

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Серия 001 № 1292

Выдан

Общество с ограниченной ответственностью «ТЮМЕНЬ ПРИБОР».

Адрес: 625504, Тюменская обл., Тюменский р-н, р.п. Боровский, промышленный р-н Южный, стр. 5.

Фактический адрес: 625504, Тюменская обл., Тюменский р-н, р.п. Боровский, промышленный р-н Южный, стр. 5.

Телефон: +7 (345) 266-62-05, e-mail: info@tmnp.ru.

(наименование организации, получившей сертификат)

Настоящий сертификат удостоверяет, что продукция

Устройства комплектные низковольтные распределения, управления, измерения, сигнализации и защиты АСУТП типа НКУ-АСУ, выпускаемые по ТУ 3431-001-34925956-2013

(наименование продукции)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование нормативного документа)

ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98

(исполнение сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64,
при установке над нулевой отметкой до 10 м)

НА ОСНОВАНИИ

(наименование протокола испытаний, актов проверок)

Протокола испытаний № 177-08-23-Д-ВТ от 15.08.2023 года, выданного Испытательной лабораторией «Вольтекс» Общества с ограниченной ответственностью «ПрофНадзор», регистрационный № РОСС RU.31297.04ЖТУ0.005.

Орган по сертификации: **Общество с ограниченной ответственностью «Центр сертификации «ВЕЛЕС».**

Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 12, корп. 2, лит. А, эт. 2, комн. 26.

Регистрационный номер: **СБ.ОС.012**

Дата регистрации: **16.08.2023**

Срок действия сертификата: **15.08.2026**

Руководитель органа
по сертификации

«ВЕЛЕС»

ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ

М.П.

Родзивон Г.А.

(ФИО)

(подпись)

Санкт-Петербург